

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

ZV WV
Mittlere Lauchert
Sitz: Hettingen
Im Schloß

72513 Hettingen

Telefon: 07574/9310-0 Fax: 07574/9310-50

PRÜFBERICHT

Tübingen, 07.10.2016 /mo
Es schreibt Ihnen Frau Ort (7007-3101)

Art des Auftrages: Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung
Auftragsnummer: 116-17767
Kundennummer: 00089
Wasserkörper / Objekt: ZV Mittlere Lauchert
Entnahmeorte / -stellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 05.10.2016 / 09:10 - 11:40 Uhr Maier Christoph / Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 05.10.2016
Untersuchungsbeginn: 05.10.2016 **Untersuchungsende:** 07.10.2016

ERGEBNISSE

| Tagebuchnr. / Entnahmeort/-stelle | Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4) | Koloniezahl 22 °C KBE/1 ml TrinkwV Anl. 5 Teil I d) bb) | Koloniezahl 36 °C KBE/1 ml TrinkwV Anl. 5 Teil I d) bb) | Coliforme Bakterien MPN/100 ml Colilert 18/Quanti Tray | E.coli MPN/100 ml Colilert 18/Quanti Tray | Freies Chlor bei PN mg/l DIN EN ISO 7393-2 (G 4) |
|--|---|---|---|--|--|--|
| P116-57466 / Hettingen / Rathaus / Waschbecken/ WC / E.Nr.:437047/ON/0001 | 17,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | < 0,02 |
| P116-57467 / Billafingen / Eichertweg 15 / Gemeindehaus / Keller / KW-Hahn im Flur | 15,7 | 5 | 2 | 0 | 0 | < 0,02 |

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Die Probenahme erfolgt gemäß: DIN EN ISO 19458 (K19); DIN EN ISO 5667-1 (A4)

Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkwV 2001

Die Probenahme erfolgte nach Verwendungszweck a (DIN EN ISO 19458)

Grenzwerte

| | | |
|---------------------|-----|------------|
| Koloniezahl 22 °C | 100 | KBE/1 ml |
| Koloniezahl 36 °C | 100 | KBE/1 ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | MPN/100 ml |
| E.coli | 0 | MPN/100 ml |
| Freies Chlor bei PN | 0,3 | mg/l |

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 2

BEFUND

Die untersuchte(n) Probe(n) ist/sind nach der derzeit gültigen TrinkwV mikrobiologisch einwandfrei. Die Grenzwerte der TrinkwV sind eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Sigmaringen (via Mail)

Sylvia Maria Schönberg
Analytical Service Manager